

**ОТЧЕТ  
о выполнении регламентных работ**

Наименование заказчика ТБОУСО КШИ Екаг-ий кадетский корпус  
 Адрес ул. Мурзинская, 36 (ул. корпус)

№	Наименование выполненных работ	Результат
1	<b>Проверка технического состояния первичных приборов</b> Выполняется путем внешнего осмотра и приборного контроля термопреобразователей сопротивления, датчиков давления, преобразователей расхода	<u>удовл</u> <u>удовл</u> <u>удовл</u> <u>удовл</u>
	внешний осмотр приборов на наличие поверхностных повреждений	
	проверка тех. состояния вычислителя	
	проверка тех. состояния термопреобразователей сопротивления	
	проверка тех. состояния датчиков давления	
2	<b>Ревизия контактных соединений:</b> Работы необходимы для обеспечения надежной работы измерительных каналов термопреобразователей сопротивления, датчиков давления, преобразователей расхода	<u>удовл</u>
3	<b>Проверка качества заземления:</b> Выполняется проверка качества заземления оборудования и приборов учета.	<u>удовл</u>
4	<b>Проверка целостности кабелей:</b> Выполняется проверка целостности проложенных сигнальных и силовых кабелей узла учета. Работы выполняются для определения наличия нарушений изоляции и обрывов жил.	<u>удовл</u>
5	<b>Комплексная проверка функционирования узла учета:</b> Внешний осмотр приборов учета и устройств диспетчерского контроля. Вывод на дисплей тепловычислителя контрольных параметров теплоснабжения. Проверка архивной памяти тепловычислителя на наличие нестандартных ситуаций. Работы необходимы для функционирования узла учета в целом в соответствии с утвержденной проектной документацией.	<u>удовл</u>
6	<b>Консультация</b>	

Заключение: УКУБ исправен, готов к работе на сезон

Рекомендации \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Работу произвел представитель СЦ «ЭЛЕКОМ»



Ковальских С. А.

«26» 06 2019 г.

Работу принял представитель «Заказчика»

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**ОТЧЕТ  
о выполнении регламентных работ**

Наименование заказчика ГБОУ СОКШ № 1 Скот-ий кадетский корпус  
 Адрес ул. Мурзилская, 34 (обшественное)

№	Наименование выполненных работ	Результат
1	<b>Проверка технического состояния первичных приборов</b> Выполняется путем внешнего осмотра и приборного контроля термопреобразователей сопротивления, датчиков давления, преобразователей расхода	удовл
	внешний осмотр приборов на наличие поверхностных повреждений	
	проверка тех. состояния вычислителя	
	проверка тех. состояния термопреобразователей сопротивления	
	проверка тех. состояния датчиков давления	
2	<b>Ревизия контактных соединений:</b> Работы необходимы для обеспечения надежной работы измерительных каналов термопреобразователей сопротивления, датчиков давления, преобразователей расхода	удовл
3	<b>Проверка качества заземления:</b> Выполняется проверка качества заземления оборудования и приборов учета.	удовл
4	<b>Проверка целостности кабелей:</b> Выполняется проверка целостности проложенных сигнальных и силовых кабелей узла учета. Работы выполняются для определения наличия нарушений изоляции и обрывов жил.	удовл
5	<b>Комплексная проверка функционирования узла учета:</b> Внешний осмотр приборов учета и устройств диспетчерского контроля. Вывод на дисплей тепловычислителя контрольных параметров теплоснабжения. Проверка архивной памяти тепловычислителя на наличие нештатных ситуаций. Работы необходимы для функционирования узла учета в целом в соответствии с утвержденной проектной документацией.	удовл
6	<b>Консультация</b>	

Заключение: УКУТ исправен, готов к отопительному сезону

Рекомендации \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Работу произвел представитель СЦ «ЭЛЕКОМ»



(Ковальских С.А.)

«26» 08 2019 г.

Работу принял представитель «Заказчика»

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.